



ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TRUNG TÂM XÃ HƯNG MỸ, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TRÀ VINH

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT (CẤP ĐIỆN)



1cm
0 x km xx km



- Nguồn điện:

- + Nguồn cấp điện là tuyến trung thế 22kV do điện lực Trà Vinh, điện nông thôn huyện Châu Thành.
- + Các tuyến trung thế xây dựng mới sử dụng cáp nhôm lõi thép đi trên trụ bê tông ly tâm cao 14m, chôn sâu 1,8m. Khoảng cách trung bình giữa 02 trụ trung thế khoảng 80m.
- + Cấp điện áp của trạm hạ thế phân phối được lựa chọn là 22/0,4kV.
- + Các trạm hạ thế 22/0,4kV đều là loại trạm giàn hoặc đặt trong nhà có dung lượng lớn từ 250kVA đến 630kVA, sử dụng sơ đồ bảo vệ dung FCO và LA.
- + Từ các trạm hạ thế có các phát tuyến 0,4kV đi dọc theo các tuyến đường quy hoạch và cải tạo các tuyến đã xuống cấp nhằm đưa điện đến các hộ tiêu thụ, các tuyến (mạch cung cấp và đèn đường) đi trên không, dùng cáp xoắn ABC đi trên trụ bê tông cao 8,5m chôn sâu 1,4m, khoảng cách trung bình 40m hoặc trùng với tuyến trụ trung thế (đường dây hỗn hợp).
- + Tuyến đèn đường đi chung với tuyến hạ thế. Đèn dùng loại cao áp Sodium 220V, công suất từ 150W – 250W, được đặt cao cách mặt đường 7m bố trí cho trung tâm xã.

KÝ HIỆU:

	ĐƯỜNG GIAO THÔNG QUY HOẠCH MỚI
	RANH QUY HOẠCH
	ĐƯỜNG GIAO THÔNG HIỆN TRẠNG
	ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 22KV HIỆN HỮU.
	ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ 0.4KV DỰ KIẾN.
	TRẠM HẠ THẾ 22-15/0.4KV DỰ KIẾN.

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT: UBND HUYỆN CHÂU THÀNH			
KÈM THEO QUỆT DANH SỐ ... NGÀY ... THÁNG ... NĂM ...			
CƠ QUAN THẨM ĐỊNH: PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN CHÂU THÀNH			
KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ ... NGÀY ... THÁNG ... NĂM ...			
CHỦ ĐẦU TƯ: UBND XÃ HUNG MỸ			
KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ ... NGÀY ... THÁNG ... NĂM ...			
CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM: QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TRUNG TÂM XÃ HUNG MỸ HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TRÀ VINH			
TÊN BẢN VẼ: BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT (CẤP ĐIỆN)			
BẢN VẼ: 01-06	KHỔ IN: A0	TỶ LỆ: 1:500	HOÀN THÀNH: / / 2022
THỂ HIỆN	KS. TÔ NHẬT MINH		
THIẾT KẾ	KTS. HỒ THỊ HỒNG DUYỆN		
CHỦ NHIỆM			
P. TRƯỞNG PHÒNG	KS. NGUYỄN CHÍ PHONG		
QUẢN LÝ KỸ THUẬT			
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG			
TRAN PHƯỚC VINH			

NỘI DUNG	KHỐI LƯỢNG
CẢI TẠO TUYẾN 22KV HIỆN CÓ	1.650 KM
XÂY DỰNG MỚI TUYẾN 0,4KV (ĐƯỜNG DÂY TRÊN KHÔNG, CỎ KEM ĐÈN ĐƯỜNG)	2.494 KM
XÂY DỰNG MỚI TRẠM 22-15/0,4KV:	1.800 KVA